


Entrematic LCU30H

Installationshandbuch für die elektronische Steuerung bei Antrieben mit einem oder zwei 24V Motoren

(Originalanweisungen)



Inhaltsverzeichnis

	Thema	Seite
1.	Allgemeine Sicherheitshinweise	3
1.1	Sicherheitsfunktionen	4
2.	EG-Konformitätserklärung	4
3.	Technische Angaben	4
3.1	Anwendungen	4
4.	Installation und elektrische Anschlüsse	5
4.1	Wartungsarbeiten	7
4.2	Instandhaltung	7
4.3	Anschlussplan für Installationsbeispiel	8
5.	Programmierung	9
5.1	Einschalten und Ausschalten des Displays	9
5.2	Navigationstasten	9
5.3	Menüplan	10
6.	Schnelle Startsequenzen	12
7.	Anwendungsbeispiele	14
8.	Funktionen/Klemmenbelegung	15
8.1	Sicherheitsleiste mit Selbstüberwachung SOFA1-SOFA2 oder GOPAVRS	15
9.	Ausgänge und Zubehör	16
10.	Einstellung der Drahtbrücke	17
11.	Einstellungen	18
11.1	Hauptmenü	18
11.2	Menü der zweiten Stufe AT (Automatic Configurations)	19
11.2.1	Auswahl des Antriebstyps AT → AS und spezifische Default-Einstellungen	20
11.3	Menü der zweiten Stufe BC (Basic Configurations)	20
11.3.1	Weitere konfigurierbare Parameter der Stufe BC, die bei aktiviertem AT → AA verfügbar sind	21
11.4	Menü der zweiten Stufe BA (Basic Adjustment)	22
11.4.1	Weitere konfigurierbare Parameter der Stufe BA, die bei aktiviertem AT → AA verfügbar sind	23
11.5	Menü der zweiten Stufe RO (Radio Operations)	26
11.5.1	Weitere konfigurierbare Parameter der Stufe RO, die bei aktiviertem AT → AA verfügbar sind	27
11.6	Menü der zweiten Stufe SF (Special Functions)	28
11.6.1	Weitere konfigurierbare Parameter der Stufe SF, die bei aktiviertem AT → AA verfügbar sind	29
11.7	Menü der zweiten Stufe CC (Cycles Counter)	30
11.7.1	Weitere konfigurierbare Parameter der Stufe CC, die bei aktiviertem AT → AA verfügbar sind	31
11.8	Menü der zweiten Stufe EM (Energy Management)	31
11.8.1	Weitere konfigurierbare Parameter der Stufe EM, die bei aktiviertem AT → AA verfügbar sind	32
11.9	Menü der zweiten Stufe AP (Advanced Parameters)	33
11.9.1	Weitere konfigurierbare Parameter der Stufe AP, die bei aktiviertem AT → AA verfügbar sind	34
12.	Am Display darstellbare Anzeigen	36
13.	Fehlersuche	41

Zeichenerklärung



Dieses Symbol verweist auf Anweisungen oder Hinweise zur Sicherheit, auf die besonders geachtet werden muss.



Dieses Symbol verweist auf nützliche Informationen für den korrekten Betrieb des Produkts.



Werkseinstellungen

1. Allgemeine Sicherheitshinweise



Die Nichteinhaltung der in dieser Gebrauchsanleitung enthaltenen Informationen kann Verletzungen von Personen oder Schäden am Gerät bewirken.
Diese Anleitungen für zukünftiges Nachschlagen aufbewahren

Das vorliegende Installationshandbuch ist ausschließlich für das Fachpersonal bestimmt.

Die Montage, die elektrischen Anschlüsse und Einstellungen sind unter Beachtung der Montageanweisung und Einhaltung der geltenden Normen auszuführen.

Dieses Produkt darf ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung eingesetzt werden.

Jeder andere Gebrauch ist als unsachgemäß und daher gefährlich zu betrachten. Der Hersteller lehnt jede Haftung für Schäden infolge eines unsachgemäßen, falschen und unvernünftigen Gebrauchs ab

Lesen Sie die Anleitungen vor der Montage des Produktes aufmerksam durch. Eine fehlerhafte Montage kann zu Verletzungen und Sachschäden führen.



Die Verpackungsmaterialien (Kunststoff, Polystyrol usw.) müssen sachgemäß entsorgt werden und dürfen nicht in Kinderhände gelangen, da sie eine Gefahrenquelle darstellen können.

Vor Beginn der Montage ist der einwandfreie Zustand des Produkts zu überprüfen.



In explosionsgefährdeten Bereichen darf das Produkt nicht eingebaut werden: Entzündbare Gase oder Rauch stellen eine ernsthafte Sicherheitsgefährdung dar. Beachten Sie bei der Montage der Sicherheitsvorrichtungen (Lichtschranken, Kontaktleisten, Not-Stops etc.) unbedingt die geltenden Normen und Richtlinien, die geltenden Normen und Richtlinien, die Kriterien der technischen Verhaltensregeln, die Montageumgebung, die Betriebslogik des Systems und die vom Antrieb entwickelten Kräfte. Vor dem Netzanschluss ist sicherzustellen, dass die Daten auf dem Typenschild mit denen des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen. Am Versorgungsnetz einen allpoligen Schalter/Trennschalter mit Öffnungsabstand der Kontakte von mindestens 3 mm einbauen.

Prüfen, ob sich vor der Stromanlage ein passender Fehlerstromschutzschalter und Überstromschutz unter Beachtung der technischen Verhaltensregeln und Einhaltung der geltenden Normen befinden.



Falls vorgeschrieben, den Antrieb an eine wirksame und den Sicherheitsnormen entsprechende Erdungsanlage anschließen.

Unterbrechen Sie während der Montage-, Wartungs- oder Reparaturarbeiten die Stromzufuhr, bevor Sie den Deckel für den Zugang zu den elektrischen Geräten öffnen. Eingriffe an den elektronischen Geräten dürfen nur mit antistatischem geerdeten Armschutz vorgenommen werden. Der Hersteller des Antriebs lehnt jede Haftung für die Montage von sicherheits- und betriebstechnisch ungeeigneten Bauteilen ab.

Bei Reparaturen oder Austausch der Produkte dürfen ausschließlich Original-Ersatzteile verwendet werden.

1.1 Sicherheitsfunktionen

Die elektronische Steuerung Entrematic LCU30H verfügt über die folgenden Sicherheitsfunktionen:

- Erkennung von Hindernissen mit Kraftbegrenzung;

Die maximale Ansprechzeit der Sicherheitsfunktionen beträgt 0,5 s. Die Reaktionszeit auf einen Fehler liegt bei 0,5 s.

Die Sicherheitsfunktionen entsprechen den Normen und der nachstehend angegebenen Leistungsstufe:

EN ISO 13849-1:2015 Kategorie 2 PL=c

EN ISO 13849-2:2012

Es ist nicht möglich die Sicherheitsfunktion zu umgehen, weder vorübergehend noch automatisch. Es kam kein Ausschluss eines Defekts zur Anwendung.

2. EG-Konformitätserklärung

Entrematic Group AB erklärt, dass die elektronische Steuerung des Typs Entrematic LCU30H den wesentlichen Anforderungen und sonstigen einschlägigen Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien entspricht:

EMV-Richtlinie 2014/30/EG

Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EG.

RED-Richtlinie 2014/53/EG

Landskrona, 01-07-2016

Matteo Fino
(President & CEO)





3. Technische Angaben

	LCU30H	LCU30HJ
Stromversorgung	230 V~ 50/60 Hz	120 V~ 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	0,6 A	1,2 A
Sicherung	1,6 A	3,15 A
Ausgang Motor	24 V $\overline{\text{=}}$ 6 A max (X 2)	
Versorgungsspannung Zubehör 0-1	24 V $\overline{\text{=}}$ 0,3 A (0,5 A Peak)	
Umgebungstemperatur	-20 °C - +55 °C	
Speicherfähige Funkcodes	100 / 200 siehe RO \rightarrow MU \rightarrow 20/10 (Absatz 11.6)	
Radiofrequenz	433,92 MHz	
Schutzart des Gehäuses	IP55	
Abmessungen des Produkts	187 x 261 x 102	
Betriebszyklen	Dazu wird auf die Eigenschaften des verwendeten Antriebs verwiesen.	



HINWEIS: Die Funktionsgarantie und die angegebenen Leistungen werden nur mit Zubehör und Sicherheitseinrichtungen von DITEC Entrematic erreicht.

3.1 Anwendungsbereiche



4. Installation und elektrische Anschlüsse

- Die entsprechenden Markierungen auf der Unterseite des Gehäuses durchbohren (Abb. 4.1).
 - Die elektronische Steuerung dauerhaft befestigen, es empfiehlt sich Flachkopfschrauben (max Kopfdurchmesser 10 mm) mit Kreuzschlitz zu verwenden (Abstand der Bohrlöcher siehe Abb. 4.2).
 - Die Kabelverschraubungen und Zugentlastung mit Knickschutz von der Unterseite des Gehäuses hindurchführen.
 - Vor dem Netzanschluss ist sicherzustellen, dass die Daten auf dem Typenschild mit denen des Stromversorgungsnetzes übereinstimmen.
 - Am Versorgungsnetz einen allpoligen Schalter/Trennschalter mit Öffnungsabstand der Kontakte von mindestens 3 mm einbauen.
 - Prüfen, ob sich vor der Stromanlage ein passender Fehlerstromschutzschalter und ein Überstromschutz befinden.
 - Für die Stromversorgung ein Netzkabel vom Typ H05RN-F 3G1,5 verwenden und mit den im Antrieb vorhandenen Klemmen L (braun), N (blau), \oplus (gelb/grün) verbinden (Abb. 4.3 Seite 8).
- HINWEIS:** Der Draht darf maximal einen Querschnitt AWG14 (2 mm²) aufweisen.
- Nach durchgeführtem Anschluss an die Klemme muss im Sinne der wesentlichen Anforderungen der geltenden Normen der Deckel wieder geschlossen werden.



Der Anschluss an das Stromnetz und eventuell weitere Niederspannungsleiter (230 V) außerhalb des Schaltkreises muss über einen unabhängigen und von den Anschlüssen der Steuer- und Sicherheitseinrichtungen getrennten Kanal erfolgen (SELV = Safety Extra Low Voltage). Die verwendeten Zugentlastungen werden in die durchbohrten Löcher eingeschraubt (optional).

- Sicherstellen, dass keine scharfen Kanten vorhanden sind, die die Kabeln beschädigen können.
- Sicherstellen, dass die Stromversorgungsleiter (230V) und die Leiter für die zusätzlichen Vorrichtungen (24V) getrennt sind.
- Die Kabel müssen doppelt isoliert sein, in der Nähe der entsprechenden Anschlussklemmen den Kabelmantel abziehen und die Kabel mit Kabelbindern [A] (nicht im Lieferumfang enthalten) befestigen.
- Falls erforderlich die Druckscharniere, am Gehäuseboden und an der Abdeckung, wahlweise auf der rechten oder linken Seite montieren (Abb. 4.4, Seite 8).

Nach den Einstellungen und Justierungen die Abdeckung mit den beige-packten Schrauben befestigen (Abb. 4.5, Seite 8).

Abb. 4.1




Abb. 4.2




Abb. 4.3




Abb. 4.4






Abb. 4.5



4.1 Wartung


Die elektronische Steuerung bedarf keiner spezifischer Wartung.
Regelmäßig die Dichtigkeit der Gehäusedichtungen und den guten Zustand der elektrischen Anschlüsse überprüfen.

4.2 Installationsbeispiel



Bez.	Beschreibung	Kabel
1	Sender	/
2	Blinkleuchte	2 x 1 mm ²
	Koaxialantenne (in das Blinklicht integriert)	50 Ω
3	Schlüsselschalter	4 x 0,5mm ²
	Funkcodetaster	/
4	Antrieb	2 x 1,5 mm ²
	Antrieb mit Endschalter	3 x 1,5 mm ²
5	Lichtschranken	4 x 0,5 mm ²
6	Elektronische Steuerung	3G x 1,5 mm ²
A	Die Stromversorgung an einen allpoligen zertifizierten Schalter mit Mindestöffnungsabstand der Kontakte von 3 mm anschließen (nicht mitgeliefert). Der Netzanschluss muss in einem unabhängigen und von den Anschlüssen an die Steuer- und Sicherheitseinrichtungen getrennten Kabel erfolgen.	

4.3 Anschlussplan für Installationsbeispiel



5. Programmierung







HINWEIS: Der Druck auf die Tasten kann kurz (weniger als 2 s) oder lang (mehr als 2 s) sein. Wenn nicht angegeben, ist ein schneller Tastendruck gemeint. Um die Einstellung eines Parameters zu bestätigen, ist ein längerer Tastendruck notwendig.

5.1 Einschalten und Ausschalten des Displays

Das Display wird auf die folgende Weise eingeschaltet:



- die Taste ENTER  drücken
- Einschaltung für Überprüfung des Displaybetriebs  
- Anzeige des Menüs der ersten Stufe 

Das Display wird auf die folgende Weise ausgeschaltet:


- die Taste ESC drücken 


HINWEIS: Erfolgt keine weitere Bedienung, schaltet sich das Display automatisch nach 60 Sekunden ab.



5.2 Navigationstasten

- Das gleichzeitige Drücken der Tasten  und ENTER führt einen Öffnungsbefehl aus.





- Das gleichzeitige Drücken der Tasten  und ENTER führt einen Schließbefehl aus.



- Das gleichzeitige Drücken der Tasten  und  führt einen Befehl POWER RESET aus. (Unterbrechung der Stromversorgung und Wiedereinschalten des Antriebs).





- Durch gedrückt halten der Taste UP  oder DOWN  wird das schnelle Blättern durch die Menüs gestartet.
- In einigen Menüs kann die Maßeinheit des Parameters durch Drücken der Taste ENTER nach der Anzeige des Wertes angezeigt werden.

Beispiel: Einstellung von 10 Sekunden für den Parameter OB.



5.3 Menüplan





6. Schnelle Startsequenzen

6.1 Wahl des Antriebstyps

Beispiel für Antriebsauswahl Obbi



Einstellen



Beispiel für Antriebsauswahl PWR25

Einstellen



ANMERKUNG: Falls kein Antrieb ausgewählt wurde (Alarm **M0** aktiv) ist der direkte Zugriff auf die Werte des Parameters über die Tasten   möglich **AS**.

6.2 Hinzufügen von Handsendern

Konfigurationsbeispiel Einzelflügel

Einstellen



6.3 Aktivierung der Konfigurationen

Schrittbetrieb ohne automatische Schließung (Gebrauch im Privathaushalt)



Schrittbetrieb mit automatischer Schließung 1 Min (Gebrauch im Privathaushalt) [serienmäßige Einstellungen]



Öffnungsmodus mit automatischer Schließung 1 min (Gebrauch in Mehrfamilienhäusern)



6.4 Konfiguration der Endschalter



6.5 Konfiguration der Flügelanzahl

Beispiel 1 - Der Flügel kommt an den mechanischen Anschlägen zum Stillstand (serienmäßige Einstellung)

Einstellen



Beispiel 2 - Der Flügel kommt an den Endschaltern zum Stillstand

Einstellen



Mit diesen Einstellungen kommt bei Feststellung eines Hindernisses während des Öffnungsmanövers der Flügel mit einem Ausweichmanöver zum Stillstand, während des Schließmanövers öffnet der Flügel wieder.

Beispiel 3 - Der Flügel kommt an den mechanischen Anschlägen zum Stillstand und kehrt an Hindernissen um

Einstellen



Mit diesen Einstellungen kommt der Flügel an seinem mechanischen Schließanschlag und am Öffnungsendschalter zum Stillstand.

Während des Öffnungsmanövers kommt der Flügel mit einer Bewegungsumkehr zum Stillstand, wenn ein Hindernis vor dem Auslösen des Stoppendschalters festgestellt wird.

Während des Schließmanövers, wenn ein Hindernis vor dem Eingriff des Nährungsendschalters festgestellt wird, öffnet sich der Flügel erneut, nach dem Eingriff des Endschalters in der Nähe stoppt der Flügel an dem Hindernis.

6.6 Aktivierung der Konfigurationen

Beispiel 1 - Konfiguration der an die Klemmen 1-8 und 1-6 angeschlossenen Lichtschranken [serienmäßige Einstellungen]

Einstellen




Beispiel 2 - Konfiguration der Sicherheitsleiste mit gleichzeitig an die Klemmen 1-6 und 1-8 angeschlossenem Sicherheitstest

Einstellen



7. Anwendungsbeispiele

7.1 Zweiflügelige Tore



Wenn die elektronische Steuerung Entrematic LCU30H in Anwendungen für zweiflügelige Antriebe verwendet wird, die sich überlagern, können folgende Anschlüsse durchgeführt werden:




Abb. 7.1

[Abb. 7.1] Installation mit mechanischen Anschlagssperren beim Öffnen und Schließen und ohne Verwendung der elektrischen Endschalter.





Abb. 7.2

[Abb. 7.2] Installation mit mechanischem Anschlag beim Schließen (mit Vorendschaltern_PX) und Endschaltern beim Öffnen.

7.2 Einflügelige Tore



Wenn die elektronische Steuerung Entrematic LCU30H in Anwendungen für einflügelige Tore verwendet wird, können folgende Anschlüsse durchgeführt werden.




Abb. 7.3

[Abb. 7.3] Installation mit mechanischen Anschlägen beim Öffnen und Schließen und ohne Verwendung von elektrischen Endschaltern.




Abb. 7.4

[Abb. 7.4] Installation mit mechanischem Anschlag beim Schließen (mit Vorendschaltern_PX) und Endschaltern beim Öffnen.

8. Funktionen/Klemmenbelegung







Um sämtliche Einzelheiten über die verfügbaren Einstellungen zu erfahren, lesen Sie bitte Absatz 11.

Befehl	Funktion	Beschreibung
	NO	<p>SCHRITTBE- TRIEB</p> <p>Bei Auswahl BC → CS → 1-5 aktiviert die Schließung des Kontakts ein Öffnungs- oder Schließmanöver hintereinander: Öffnung-Stopp-Schließung-Öffnung. ACHTUNG: Ist die automatische Schließung aktiviert, wird die Stop-Dauer durch die Wahl BC → SS ausgewählt. Die Abfolge "Öffnung-Stopp-Schließung-Öffnung" kann durch Auswahl von BC → PP in "Öffnung-Stopp-Schließung-Stopp-Öffnung" geändert werden.</p>
	ÖFFNUNG	Mit der Wahl BC → CS → 1-3 aktiviert die Kontaktschließung die Öffnungsbewegung.
	NO	<p>SCHLIEßUNG</p> <p>Mit der Wahl BC → 641-4 → aktiviert die Kontaktschließung die Schließbewegung.</p>
	NG	<p>SICHERHEITS- STOPP</p> <p>Mit der Wahl BC → 64 → 1-6 schaltet sich die Öffnung des Sicherheitskontaktes aus und verhindert jegliche Bewegung. HINWEIS: Für die Einstellung verschiedener Funktionsweisen des Sicherheitskontaktes siehe die Einstellungen des Parameters AP → SM.</p>
	NG	<p>UMKEHRS- CHERHEIT</p> <p>Die Öffnung des Sicherheitskontaktes verursacht die Bewegungsumkehr (erneute Öffnung) während der Schließphase. Bei Auswahl BC → SO → ON verhindert die Kontaktöffnung bei stillstehendem Antrieb jegliche Bewegung. Bei Auswahl BC → SO → OF verhindert die Kontaktöffnung bei stillstehendem Antrieb lediglich die Schließbewegung.</p>
	NG	<p>SICHERHEIT BEIM SCHLIE- ßEN UND ÖFFNEN</p> <p>Die Öffnung des Sicherheitskontaktes stoppt und verhindert alle Bewegungen. ANMERKUNG: Die Funktionsweise entspricht jener des Kontakts 1-6 mit AP → SM → 05.</p>
	NO	<p>TEILÖFFNUNG</p> <p>Die Schließung des Kontakts aktiviert eine Teilöffnungsbewegung. Bei stillstehendem Antrieb führt der Befehl für eine teilweise Öffnung das Manöver durch, das entgegengesetzt zu dem ist, das dem Stillstand vorausgegangen ist.</p>
	NG	<p>AUTOMATISCHE SCHLIEßUNG ODER STOPP</p> <p>Mit Auswahl AP → 20 → 1-2, aktiviert die dauerhafte Schließung des Kontakts die automatische Schließung wenn AC → 1-2. Bei Auswahl AP → 20 → 1-9 verursacht die Öffnung des Sicherheitskontakts das Anhalten der Bewegung. HINWEIS: das Blinklicht blinkt einmal auf.</p>










ACHTUNG: Alle Öffner-Kontakte, soweit nicht verwendet, überbrücken oder über das entsprechende Menü deaktivieren.
 Die Klemmen mit gleicher Nummer sind äquivalent.

8.1 Sicherheitsleiste mit Selbstüberwachung SOFA1-SOFA2 oder GOPAVRS

Befehl	Funktion	Beschreibung
	SAFETY TEST	Die Befehlseinrichtung SOFA1-SOFA2 oder GOPAVRS in den entsprechenden Sitz für Steckkarten AUX1 oder AUX2 einsetzen. Wenn der Test fehlschlägt, erscheint auf dem Display eine Alarm-Meldung.
	NG STOP-SICHERHEIT	Mit der Wahl AP → DB → 54 , den Ausgangskontakt der Sicherheitseinrichtung an die Klemmen 1-6 der elektronischen Steuerung (in Reihe mit dem Ausgangskontakt der Lichtschranke, falls vorhanden) anschließen.
	NG UMKEHR-SICHERHEIT	Mit der Wahl AP → DB → 54 den Ausgangskontakt der Befehlseinrichtung an die Klemmen 1-8 der elektronischen Steuerung (in Reihe mit dem Ausgangskontakt der Lichtschranke, falls vorhanden) anschließen.
	NG SICHERHEIT BEIM SCHLIEßEN UND ÖFFNEN	Bei Auswahl AP → 6B → 54 den Ausgangskontakt der Sicherheitseinrichtung an die Klemmen 1-6-8 der elektronischen Steuerung (in Reihe mit dem Ausgangskontakt der Lichtschranke, falls vorhanden) anschließen. Wenn 6B → 54 , DB und DB können nicht P4 oder 54 sein.

9. Ausgänge und Zubehör

Ausgang	Wert des Zubehörs	Beschreibung
	24 V $\overline{\text{=}}$ / 0,3 A	Stromversorgung des Zubehörs. Ausgang für Stromversorgung des externen Zubehörs. HINWEIS: Die maximale Stromaufnahme von 0,3 A entspricht der Summe aller Klemmen 1. Die Kontrollleuchte Tor offen (1-13) ist in der Zählung der oben genannten 0,3 A nicht enthalten, als Höchstwert gelten 3W.
	GOL148REA	Bei Verwendung des Funkempfängers GOL868R4 (868,35 MHz), den im Lieferumfang enthaltenen Antennendraht (90 mm) anschließen.
	LAMPH 24 V $\overline{\text{=}}$ / 25 W	Blinkleuchte. Es ist möglich, die Einstellung der Vorblinkzeit aus dem Menü der dritten Stufe AP → WQ und/oder AP → WC anzuwählen. Zum Ändern der Betriebsart des LP-Ausgangs siehe die Auswahl BA → FF .
	12 V $\overline{\text{=}}$ / 15 W	Elektroschloss Die Aktivierung erfolgt bei Start der Bewegung bei geschlossenem Antrieb. Zum Ändern der Betriebsart des LK-Ausgangs siehe die Auswahl BA → EQ .
AUX	SOFA1-SOFA2 GOPAVRS LAN4S LAB9 BIXLR12 BIXLR22 GOL868R4 BIXLR42 LAN7S	Die elektronische Steuerung ist mit zwei Steckplätzen für Steuer- und Sicherheitskarten ausgestattet. Die Aktivierung der Funktion der Steuerkarte erfolgt über die Auswahl BC → AM . Bei Verwendung von Funk-Steckkarten das RDX-Modul entfernen. Am Display erscheint RV . ACHTUNG: Die Steckkarte darf nur eingesetzt oder herausgenommen werden, wenn die Stromversorgung unterbrochen ist.

Ausgang	Wert des Zubehörs	Beschreibung
<p>RDX</p> 	<p>6ZENRS ZENPRS</p>	<p>Die elektronische Steuerung ist mit einem Platz für die werkeigenen Funkempfänger-Module 6ZENRS (433,92 MHz) ausgestattet.</p> <p>Austauschbar gegen ein Funkempfängermodul Typ ZENPRS (868,35 MHz).</p> <p>Der Betrieb wird über die Auswahl BC → RM ausgewählt.</p> <p>Bei Verwendung von Funk-Steckkarten das RDX-Modul entfernen. Am Display erscheint RV.</p> <p>ACHTUNG: Das Einsetzen und Entnehmen der Module muss ohne Stromversorgung vorgenommen werden.</p>
<p>COM</p> 	<p>BIXM R2</p>	<p>COM - Ermöglicht das Abspeichern der Betriebskonfigurationen mithilfe der Funktion SF → SV.</p> <p>Die gespeicherten Konfigurationen können über die Funktion SF → RC wieder aufgerufen werden.</p> <p>COM - Das Speichermodul ermöglicht das Speichern der Funksteuerungen. Bei einem Tausch der elektronischen Steuerung kann das verwendete Speichermodul in die neue elektronische Steuerung eingesetzt werden.</p> <p>ACHTUNG: Das Einsetzen und Entnehmen des Speichermoduls muss unter Beachtung der Positionierungsrichtung und ohne Stromversorgung vorgenommen werden.</p>
<p>BAT</p> 	<p>SBU</p>	<p>BAT - Akkubetrieb.</p> <p>Bei vorhandener Spannung behalten die Akkus ihre Ladung. Bei Stromausfall wird die elektronische Steuerung von den Akkus gespeist, bis der Strom zurückkehrt oder bis die Spannung der Akkus unter die Sicherheitsschwelle sinkt. In letzterem Falle schaltet sich der Schaltkreis aus. ACHTUNG: damit sie wiederaufgeladen werden können, müssen die Akkus stets an die elektronische Steuerung angeschlossen sein. Prüfen Sie regelmäßig die Leistungsfähigkeit des Akkus.</p> <p>HINWEIS: Die Betriebstemperatur der wiederaufladbaren Akkus liegt zwischen +5 °C und +40 °C.</p> <p>Für die erweiterte Steuerung des Akkubetriebs siehe das Menü EM.</p>

10. Einstellung der Drahtbrücke

Drahtbrücke	Beschreibung	OFF	ON
JR1	Auswahl des Display-Modus.	<p>Anzeigemodus.</p> <p>Die vorhandenen Werte und Parameter können nur angezeigt werden.</p>	<p>Wartungsmodus.</p> <p>Die vorhandenen Werte und Parameter können angezeigt und geändert werden.</p> <p>Der Einstieg in den Wartungsmodus wird vom festen Aufleuchten auf dem Display des Punkts rechts angezeigt.</p>

11. Einstellungen



HINWEIS: aufgrund der Art des Antriebs und des Schaltkreises ist es möglich, dass einige Menüs nicht verfügbar sind.

11.1 Hauptmenü

Display	Beschreibung
AT	AT - Automatic Configurations. Das Menü ermöglicht die Handhabung der automatischen Konfigurationen des Schaltkreises.
BC	BC - Basic Configurations. Das Menü gestattet die Anzeige und die Änderung der Haupteinstellungen des Schaltkreises.
BA	BA - Basic Adjustments. Das Menü gestattet die Anzeige und die Änderung der wichtigsten Regelungen des Schaltkreises. HINWEIS: Einige Einstellungen erfordern mindestens drei Betätigungsimpulse, um sich korrekt einzustellen.
RO	RO - Radio Operations. Das Menü ermöglicht die Verwaltung der Funkfunktionen der elektronischen Steuerung (Verwaltung der Alarme, Aktivierung der Diagnostik, FW-Aktualisierung).
SF	SF - Special Functions. Das Menü gestattet die Einstellung des Passworts und die Verwaltung der Spezialfunktionen im Schaltkreis.
CC	CC - Cycles Counter. Das Menü gestattet die Anzeige der Anzahl der ausgeführten Bewegungen und die Verwaltung der Wartungseingriffe.
EM	EM - Energy Management. Das Menü ermöglicht die Anzeige und Änderung der Einstellungen und Regelungen zum Energie sparen (Green Mode und Akkuverwaltung).
AP	AP - Advanced Parameters. Das Menü ermöglicht die Ansicht und Änderung der Einstellungen und die erweiterten Einstellungen der elektronischen Steuerung (Endschalter-Modus, Auswahl der an Klemmen angeschlossenen Befehleinrichtungen, Einstellungen der Dauer der Umkehrbewegung, Blinklicht-Einstellungen,...) HINWEIS: Einige Einstellungen erfordern mindestens drei Betätigungsimpulse, um sich korrekt einzustellen.

Über das Hauptmenü kann gemäß nachstehender Vorgangsweise auf das Menü der zweiten Stufe zugegriffen werden:

- über die Tasten  und  die gewünschte Funktion auswählen
- zum Bestätigen die Taste  drücken

Nach Bestätigung der Auswahl gelangt man in das Menü der zweiten Stufe.

Für jede Funktion des Hauptmenüs sind zudem mehrere zusätzliche Konfigurationen verfügbar, die durch Aktivieren der Funktion **AA** sichtbar sind (siehe folgenden Absatz)



HINWEIS: Zum Überprüfen ob die Parameter geändert wurden, aus dem geänderten Parameter aussteigen und wieder einsteigen.
Die Änderungen zeigen ab der nächsten Bewegung ihre Wirkung.

11.2 Menü der zweiten Stufe AT (Automatic Configurations)

AT - Automatic Configurations	Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen	
		AS	AS - Antriebsauswahl. Mit dieser Auswahl werden der Motortyp und ein Untersystems von Parametern in Zusammenhang mit der Kinematik des Antriebs für eine Standardinstallation voreingestellt. Siehe Wahl des Antriebstyps, Absatz 11.2.1. Jeder Parameter bleibt auf jeden Fall modifizierbar, falls erforderlich.	NO
	NW	NW - Auswahl der Flügelanzahl. Bei einflügeligen Antrieben den Motor 1 anschließen.	01	02
	H0	H0 - Vom Haus festgelegte Einstellung für den Gebrauch im Privathaushalt 0. Diese Wahl lädt die Werte für einige von Haus festgelegten Grundparameter: AC - Aktivierung der automatischen Schließung : 1-2 C5 - Funktion des Befehls Schrittbetrieb/Öffnung : Schrittbetrieb RM - Funktion der Fernbedienung : Schrittbetrieb AM - Steckkartenbetrieb (AUX) : Schrittbetrieb SS - Auswahl des Antriebsstatus beim Einschalten : geöffnet		
	H1	H1 - Vom Haus festgelegte Einstellung für den Gebrauch im Privathaushalt 1. Diese Wahl lädt die Werte für einige von Haus festgelegten Grundparameter: AC - Aktivierung der automatischen Schließung : aktiviert TC - Zeiteinstellung für die automatische Schließung : 1 Minute C5 - Funktion des Befehls Schrittbetrieb/Öffnung : Schrittbetrieb RM - Funktion der Fernbedienung : Schrittbetrieb AM - Steckkartenbetrieb (AUX) : Schrittbetrieb SS - Auswahl des Antriebsstatus beim Einschalten : geschlossen		
	C0	C0 - Vom Haus festgelegte Einstellung für den Gebrauch in Mehrfamilienhäusern 0. Diese Wahl lädt die Werte für einige von Haus festgelegten Grundparameter: AC - Aktivierung der automatischen Schließung : aktiviert TC - Zeiteinstellung für die automatische Schließung : 1 Minute C5 - Funktion des Befehls Schrittbetrieb/Öffnung : Öffnung RM - Funktion der Fernbedienung : Öffnung AM - Steckkartenbetrieb AUX : Öffnung SS - Auswahl des Antriebsstatus beim Einschalten : geschlossen		
	RD	RD - Reset allgemeine Einstellungen (SETTINGS RESET). 		
	AA	AA - Aktivierung weiterer konfigurierbarer Parameter für jede Funktion des Hauptmenüs. 	AA	AA
		Nach Aktivierung kann der Durchlauf des Menüs der dritten Stufe durchgeführt werden. Die Menüs der dritten Stufe sind 30 Min. aktiv.		

11.2.1 Wahl des Antriebstyps **AT** → **AS** und spezifische Default-Einstellungen

AS Antriebstyp	Modell	R1-R2 Druck auf die Hinder- nisse und Strom	VA - VC Öffnungs- und Schließge- schwindig- keit	VR Abtastge- schwin- digkeit	PO-PC Annähe- rungsge- schwin- digkeit	TA Be- schleuni- gungszeit beim Öffnen	TQ Be- schleuni- gungszeit beim Schlie- ßen	VM Startge- schwin- digkeit der Rampe
01	OBBI3BH	50	24	18	07	2	3	03
02	ARCBH	70	14	10	06	2	3	03
03	FACIL3H	50	12	10	05	2	3	03
04	LUX03BH-4BH	40	16	12	06	1	2	10
05	PWR25H	50	18	10	05	2	3	03
06	PWR35H	50	20	12	06	2	3	03

11.3 Menü der zweiten Stufe - BC (Basic Configurations)



BC - Basic Configurations	Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlmöglich- keiten
	AC	AC - Aktivierung der automatischen Schließung. ON - Aktiviert. 1-2 - Abhängig von Eingang 1-2.	0N1-2 <u> </u>
	SS	SS - Zustand des Antriebs. OP - Offen. CL - Geschlossen. Zeigt an, wie der Schaltkreis den Antrieb im Moment des Einschaltens oder nach einem Befehl POWER RESET wertet.	OPCL <u> </u>
	SO	SO - Funktionsweise der Umkehrsicherheit. ON - Aktiviert. OF - Deaktiviert. Wenn diese bei ausgeschaltetem Antrieb aktiviert ist (ON), auch bei geöffnetem Kontakt 1-8, wird jeglicher Bedienungsvorgang verhindert. Wenn diese bei ausgeschaltetem Antrieb deaktiviert ist (OF) und bei geöffnetem Kontakt 1-8, ist es möglich, die Öffnungsbewegung in Betrieb zu setzen.	ON <u> </u> OF
	NI	NI - Aktivierung der Funktion des elektronischen Anti-Gefriersystems NIO. ON - Aktiviert. OF - Deaktiviert. Wenn dieses aktiviert ist (ON), bleibt die Wirksamkeit des Motors auch bei niedrigen Umgebungstemperaturen gewährleistet. HINWEIS: Für einen korrekten Betrieb muss die elektronische Steuerung dieselbe Umgebungstemperatur wie die Motoren haben. Die Auslösetemperatur des NIO kann über die Auswahl AP → TN eingestellt werden.	ON OF <u> </u>

11.3.1 Weitere konfigurierbare Parameter der Stufe BC, die bei aktiviertem **AT** → **AA** verfügbar sind

BC	Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen	
	HR	HR - Aktivieren der Totmann-Funktion. ON - Aktiviert. OF - Deaktiviert. ANMERKUNG: Einstellen HR → ON nur wenn 64 → 1-4 und CS → 1-3 .	ON	OF
	CS	C5 - Funktionsweise des dem Kontakt 1-5 zugeordneten Befehls. 1-5 - Schrittbetrieb. 1-3 - Öffnung.	1-5	1-3
	64	64 - Funktion des Befehls Sicherheitsabschalten/Sicherheitsschließung. 1-4 - Schließung 1-6 - Sicherheitsausschaltung	1-4	1-6
	RM	RM - Betrieb des Funkempfängers. 1-5 - Schrittbetrieb. 1-3 - Öffnung.	1-5	1-3
	AM	AM - Funktionsweise der Steckkarte AUX1. 1-5 - Schrittbetrieb. 1-3 - Öffnung.	1-5	1-3
	MP	MP - Start bei Höchstleistung. ON - Während des Anlaufs erhöht sich der Schub auf die Widerstände auf den Höchstwert. OFF - Während des Anlaufs wird der Schub auf die Widerstände geregelt durch R 1-R2 .	ON	OF
	PP	PP - Einstellung der Schrittbetriebsabfolge durch den Befehl 1-5. ON - Öffnung-Stopp-Schließung-Stopp-Öffnung. OF - Öffnung-Stopp-Schließung-Öffnung.	ON	OF
	SS	S5 - Dauer des Stopps im Schrittbetrieb durch Befehl 1-5. ON - Dauerhaft. OF - Vorübergehend.	ON	OF
	V5	VS - Überprüfung der mechanischen Anschläge. Falls aktiviert (ON) prüft der Antrieb bei jedem Stromanschluss automatisch die mechanischen Anschläge und/oder Stopp-Endschalter beim Öffnen und Schließen bei der Geschwindigkeit, die mit der Einstellung AP → eingestellt wurde V R . Während des Ab tastens zeigt das Display die Meldung MO und die Flügel werden einer hinter dem anderen geschlossen (1C).	ON	OF

11.4 Menü der zweiten Stufe - BA (Basic Adjustment)






Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
BA - Basic adjustment	TC - Einstellung der Zeit automatische Schließung. [s] Die Einstellung erfolgt in unterschiedlichen Sensibilitätsintervallen. <ul style="list-style-type: none"> • von 0" bis 59" in Intervallen von 1 Sekunde. • von 1" bis 2" in Intervallen von 10 Sekunden; 	
	RP - Einstellung der Endposition für die Teilöffnung. [%] Reguliert den Prozentsatz des Bewegungsspielraums im Vergleich zur vollständigen Öffnung des Antriebs. Die Teilöffnung wird am Flügel 1 ausgeführt. 10 - Mindestwert. 99 - Höchstwert.	
	TP - Einstellung Zeit automatische Schließung nach Teilöffnung. [s] Die Einstellung erfolgt in unterschiedlichen Sensibilitätsintervallen. <ul style="list-style-type: none"> • von 0" bis 59" in Intervallen von 1 Sekunde. • von 1" bis 2" in Intervallen von 10 Sekunden; 	
	VA - Öffnungsgeschwindigkeit . [V]	
	VC - Schließgeschwindigkeit . [V]	
	R1 - Einstellung des Drucks auf die Hindernisse und Stromein- stellung des Motors 1. [%] Der Schaltkreis verfügt über eine Sicherheitsvorrichtung, die im Fall eines Hindernisses: <ul style="list-style-type: none"> - Beim Öffnen kommt die Bewegung zum Stillstand und führt, wenn sie sich außerhalb des Grenzbereichs zum Erkennen von Hindernissen befindet, eine Umkehrbewegung durch, deren Länge mit der Auswahl AP → JE einstellbar ist; - beim Schließen außerhalb des Grenzbereichs zum Erkennen von Hindernissen wird die Bewegung umgedreht; - beim Schließen innerhalb des Grenzbereichs zum Erkennen von Hindernissen, kommt die Bewegung zum Stillstand. Der Grenzbereich zum Erkennen von Hindernissen beim Öffnen und Schließen wird vom installierten Endschaltertyp bestimmt, ohne Endschalter wird er aufgrund der Auswahlen BA → 00 und BA → 0C bestimmt. 00 - Mindestdruck. 99 - Höchstdruck.	

BA - Basic adjustment	Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
	R2	R2 - Einstellung des Drucks auf die Hindernisse und Stromeinstellung des Motors 2. [%] Der Schaltkreis verfügt über eine Sicherheitsvorrichtung, die im Fall eines Hindernisses: - Beim Öffnen kommt die Bewegung zum Stillstand und führt, wenn sie sich außerhalb des Grenzbereichs zum Erkennen von Hindernissen befindet, eine Umkehrbewegung durch, deren Länge mit der Auswahl AP → DE einstellbar ist; - beim Schließen außerhalb des Grenzbereichs zum Erkennen von Hindernissen wird die Bewegung umgedreht; - beim Schließen innerhalb des Grenzbereichs zum Erkennen von Hindernissen, kommt die Bewegung zum Stillstand. Der Grenzbereich zum Erkennen von Hindernissen beim Öffnen und Schließen wird vom installierten Endschaltertyp bestimmt, ohne Endschalter wird er aufgrund der Auswahlen BA → 00 und BA → 0C bestimmt. 00 - Mindestdruck. 99 - Höchstdruck.	 Siehe Absatz 11.2.1
TR	TR - Motorverzögerungszeit. [s] Verzögerungszeit, mit der der Flügel 1 im Vergleich zu Flügel 2 bei der Schließung ankommt. 00+30 s		







HINWEIS: Die Einstellungen nur stufenweise ausführen, allerdings erst nachdem mindestens drei komplette Manöver durchgeführt wurden. So kann die Steuerung sich korrekt kalibrieren und eventuelle Hindernisse während der Bewegung feststellen.

11.4.1 Weitere konfigurierbare Parameter der Stufe BA, die bei aktiviertem **AT** → **AA** verfügbar sind

BA	Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
	DT	DT - Einstellung der Erkennung des Hindernisses. [s/100] 10 - Mindestwert. 60 - Höchstwert. HINWEIS: Die Einstellung des Parameters erfolgt in Hundertstelsekunden.	
	ST	ST - Einstellung der Anlaufzeit. [s] 0,5 - Mindestwert. 3,0 - Höchstwert.	
	TA	TA - Einstellung der Beschleunigungszeit beim Öffnen. [s] 0,5 - Mindestwert. 9,9 - Höchstwert.	 Siehe Absatz 11.2.1
	TQ	TQ Einstellung der Beschleunigungszeit beim Schließen. [s] 0,5 - Mindestwert. 9,9 - Höchstwert.	 Siehe Absatz 11.2.1
	VM	VM - Anfangsgeschwindigkeit der Bewegung. [V] 00 - Mindestwert. 15 - Höchstwert. (Siehe Absatz 11.2.1)	



Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
TD	TD - Einstellung der Abrosselungszeit. [%] Regelt die Steigung der Verzögerungsrampe. 10 - Mindestwert. 99 - Höchstwert.	10 99 50
OB	OB - Einstellung der Verlangsamungszeit beim Öffnen. [s] Gibt an, um wie viel Zeit vor dem Ende des Öffnungshubs die Verzögerungsrampe beginnt. 00 - Mindestwert. 30 - Höchstwert.	00 30 10
CB	CB - Einstellung der Verlangsamungszeit beim Schließen. [s] Gibt an, um wie viel Zeit vor dem Ende des Öffnungshubs die Verzögerungsrampe beginnt. 00 - Mindestwert. 30 - Höchstwert.	00 30 10
PO	PO - Einstellung der Annäherungsgeschwindigkeit bei Öffnung. [V] Zeigt die Geschwindigkeit ab Ende Verzögerungsrampe bis Ende des Öffnungshubs an. 03 - Mindestwert. 10 - Höchstwert. HINWEIS: Sollten rasch hintereinander Erschütterungen (Chattering) bei schweren Toren, die mit leichtem Gefälle installiert wurden, auftreten, die Annäherungsgeschwindigkeit schrittweise erhöhen.	03 10 Siehe Absatz 11.2.1
PC	PC - Einstellung der Annäherungsgeschwindigkeit beim Schließen. [V] Zeigt die Geschwindigkeit ab Ende Verzögerungsrampe bis Ende des Schließhubs an. 03 - Mindestwert. 10 - Höchstwert.	03 10 Siehe Absatz 11.2.1
OO	OO - Grenzwert zum Erkennen von Hindernissen beim Öffnen. [%] Gibt den Prozentsatz des Bereichs an, der während BA → OB oder nach dem Erkennen des Öffnungsendschalters zurückgelegt wurde AP → FA → RA währenddessen die Umkehrbewegung deaktiviert ist. ANMERKUNG: nicht aktiv wenn AP → FA → Sx oder wenn AP → FA → Px .	05 99 99
OC	OC - Erkennungsbereich Hindernis beim Schließen. [%] Gibt den Prozentsatz des Bereichs an, der während BA → CB oder nach dem Erkennen des Schließschalters zurückgelegt wurde AP → FC → RA währenddessen die Umkehr deaktiviert ist. ANMERKUNG: Nicht aktiv wenn AP → FC → Sx und wenn AP → FC → Px .	05 99 99
TO	TO - Regelung der Verzögerungszeit Motor 2 beim Öffnen. [s] Einstellung in Sekunden der Verzögerungszeit des Aktionsstarts von Motor 2 gegenüber Motor 1.	00 30 03
LR	LR - Freigabezeit des Elektroschlusses. [s] Falls aktiviert, wird die Aktivierungszeit des Elektroschlusses beim Start jeder Öffnungsbewegung über geschlossenen Antrieb angegeben.	0.5 2.5 1.5
M 1	M1 - Laufzeit Motor 1. [s] Einstellung in Sekunden der Gesamtaktionszeit Motor 1.  ACHTUNG: Die Einstellung erfolgt mit einem Sensibilitätsintervall von 0,5 s, was durch das Aufleuchten des rechten Dezimalpunkts angezeigt wird. Beispiel:  7 = 7 Sekunden /  7 = 7,5 Sekunden ANMERKUNG: Die Einstellung von M 1 ist nur bei BC → V'S → OF aktiv.	02 60 10

Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
M2	<p>M2 - Laufzeit Motor 2. [s] Einstellung in Sekunden der Gesamtaktionszeit Motor 1.</p> <p> ACHTUNG: Die Einstellung erfolgt mit einem Sensibilitätsintervall von 0,5 s, was durch das Aufleuchten des rechten Dezimalpunkts angezeigt wird.</p> <p>Beispiel:  = 7 Sekunden /  = 7,5 Sekunden</p> <p>ANMERKUNG: Die Einstellung von M2 ist nur bei BC → VS → OF aktiv.</p>	 10
EO	<p>EO - Funktion des Ausgangs -LK+ 00 - Innenbeleuchtung. 01 - Elektroschloss. 02 - Elektroschloss und Entriegelungsschlag. 03 - Blinklicht ON-OFF. 04 - Blinklicht ON-OFF für LED ohne Oszillator. 05 - starres Blinklicht mit internem Oszillator. 06 - Kontrollleuchte Tor offen proportional (mit Akku-Betrieb-Anzeige). 07 - Kontrollleuchte Tor offen starr leuchtend (Antrieb nicht geschlossen). 08 - Antrieb geschlossen (für Elektromagnettyp fail safe). 09 - Antrieb offen. 10 - Antrieb in Bewegung (benutzbar auch für Elektromagneten, der während der gesamten Bewegungsdauer gespeist werden muss). 11 - Antrieb öffnet gerade. 12 - Antrieb schließt gerade. 13 - Wartungsalarm. 14 - Anzeige Akku fast leer. ON - Ausgang immer aktiviert.</p>	
FF	<p>FF - Funktion des Ausgangs +LP- 00 - Innenbeleuchtung. 01 - Elektroschloss. 02 - Elektroschloss und Entriegelungsschlag. 03 - Blinklicht ON-OFF. 04 - Blinklicht ON-OFF für LED ohne Oszillator. 05 - starres Blinklicht mit internem Oszillator. 06 - Kontrollleuchte Tor offen proportional (mit Akku-Betrieb-Anzeige). 07 - Kontrollleuchte Tor offen starr leuchtend (Antrieb nicht geschlossen). 08 - Antrieb geschlossen (für Elektromagnettyp fail safe). 09 - Antrieb offen. 10 - Antrieb in Bewegung (benutzbar auch für Elektromagneten, der während der gesamten Bewegungsdauer gespeist werden muss). 11 - Antrieb öffnet gerade. 12 - Antrieb schließt gerade. 13 - Wartungsalarm. 14 - Anzeige Akku fast leer. ON - Ausgang immer aktiviert.</p>	




HINWEIS: Die Einstellungen nur stufenweise ausführen, allerdings erst nachdem mindestens drei komplette Manöver durchgeführt wurden. So kann die Steuerung sich korrekt kalibrieren und eventuelle Hindernisse während der Bewegung feststellen.

11.5 Menü der zweiten Stufe - RO (Radio Operations)

RO - Radio Operations	Display	Beschreibung	
	SR	<p>SR - Handsender Funkbefehl. Es besteht die Möglichkeit des direkten Zugangs zum Menü Speicherung Handsender auch bei ausgeschaltetem Display, aber nur mit der Option Displayanzeigemodus auf 00 oder 03 eingestellt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - falls ein Funkbefehl ausgesendet wird, der nicht im Speicher vorhanden ist; - falls ein Funkbefehl, der schon gespeichert ist, über einen nicht gespeicherten Kanal gesendet wird.  <p>ACHTUNG: wenn das Display NO blinkend anzeigt, könnte die Funksteuerung bereits gespeichert sein.</p>	
	TX	<p>TX - Anzeige des Zählers der gespeicherten Handsender. ENTER → 00 → 16 → 16 Handsender (Beispiel)</p>	
MU	<p>MU - Anzeige der Höchstanzahl der Handsender, die im integrierten Speicher gespeichert werden können. Es können höchstens 100 oder 200 Handsendercodes gespeichert werden.</p>  <p>20 - 200 speicherfähige Handsender. 10 - 100 speicherfähige Handsender.</p>	<p>Verfügbare Auswahlen</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> 20 10 </div> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto; border: 2px solid green;"/>	

! ACHTUNG: Bei Auswahl **MU** → **20** (200 Handsender) gehen die Konfigurationen **U 1** und **U 2** die mit der Steuerung **SF** → **SV** gespeichert wurden, verloren so wie die letzte Konfiguration, die mit **RL** wieder hochgeladen werden kann. Zudem wird es nicht möglich sein neue Konfigurationen auf **U 1** und **U 2** zu speichern.

R0 - Radio Operations

Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
RK	<p>RK - Navigieren durch das Menü über Handsender. ON - Aktiviert OF - Deaktiviert Bei ausgeschaltetem Display schnell die Tastenfolge ③ ③ ② ④ ① über die gewünschten gespeicherten Handsender eingeben. Sicherstellen, dass alle CH-Tasten gespeichert sind. ACHTUNG: Während des Navigierens mit der Tastatur der Handsender sind ALLE gespeicherten Handsender nicht aktiv.</p>  <p>1 (Enter) 2 (Δ) 3 (Esc) 4 (∇)</p> <p>Um die Einsichtnahme und Einstellung zu vereinfachen und das ständige Drücken des Handsenders zu vermeiden, wird durch einmaliges Drücken der Taste UP ↑ oder DOWN ↓ das langsame Gleiten der Parameter gestartet. Durch doppelten Druck auf die Taste UP ↑ oder DOWN ↓ werden die Parameter schnell durchgelaufen. Durch Drücken von ENTER wird das Gleiten gestoppt. Zum Bestätigen der Auswahl des Parameters nochmals ENTER drücken. Um die eventuelle neue Konfiguration zu testen, ist das Display auszuschalten und ein Befehl zum Öffnen über die Taste ③ auszulösen. Das Navigieren mit dem Handsender schaltet automatisch nach 4 Minuten der Inaktivität ab oder durch Einstellen von RK → OF.</p>	<p>ON</p> <p>OF</p>


11.5.1 Weitere konfigurierbare Parameter der Stufe R0, die bei aktiviertem **AT** → **AA** verfügbar sind

Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
R0	<p>C1, C2, C3, C4 - Auswahl der Funktion CH1, CH2, CH3, CH4 der gespeicherten Handsender. NO - Keine Einstellung ausgewählt 1-3 - Öffnungsbefehl 1-4 - Schließbefehl 1-5 - Befehl zum Schrittbetrieb P3 - Befehl Teilöffnung LG - Befehl zum Einschalten / Ausschalten der Innenbeleuchtung 1-9 - STOPP-Befehl</p>	<p>NO</p> <p>1-3</p> <p>1-4</p> <p>1-5</p> <p>P3</p> <p>LG</p> <p>1-9</p>
	<p>Wird nur eine CH-Taste (jede beliebige) der Handsender gespeichert, wird der Öffnungs- oder Schrittbetriebsbefehl ausgeführt. ANMERKUNG: Die Optionen 1-3 (Öffnen) und 1-5 (Schrittbetrieb) sind alternativ gegeben und hängen von der Auswahl BC → ab RM.</p>	
	<p>Werden zwischen 2 und 4 CH-Tasten derselben Handsender gespeichert, werden den CH-Tasten werkseitig folgende Funktionen zugeordnet:</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> • CH1 = Befehl Öffnen/Schrittbetrieb; • CH2 = Befehl teilweise Öffnung; • CH3 = Befehl Einschalten / Ausschalten der Innenbeleuchtung; • CH4 = STOPP-Befehl. 	








Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
RO	ER - Löschen einer einzelnen Handsender. 	
	EA - Vollständige Speicherlöschung. 	
RE	RE - Einstellung der Speicheröffnung über Handsender. OF - Deaktiviert ON - Aktiviert. Wenn diese aktiviert ist (ON), setzt sich die Fernprogrammierung in Betrieb. Zum Speichern neuer Funksteuerungen ohne auf die elektronische Steuerung einzuwirken, wird auf die Bedienungsanleitung der Funkfernsteuerungen verwiesen. HINWEIS: Achten Sie darauf, nicht gewünschte Handsender nicht unbeabsichtigt zu speichern.	<u>ON</u> OF
EP	EP - Einstellung verschlüsselter Meldungen Bei Aktivierung des Empfangs verschlüsselter Meldungen ist die elektronische Steuerung mit Handsender des Typs "ENCRYPTED" kompatibel.	ON <u>OF</u>


11.6 Menü der zweiten Stufe SF (Special Functions)

Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
CU	CU - Anzeige der Firmwareversion Schaltkreis. 	
SF - Special functions	SV - Speicherung der Anwenderkonfiguration im Speichermodul der elektronischen Steuerung. 	<u>U 1</u> U 2
	Mit der Wahl RO → MU → 10 können bis zu 2 persönlich gestaltete Konfigurationen auf den Speicherplätzen U 1 und U 2 abgespeichert werden, jedoch nur, wenn das Speichermodul im Schaltkreis vorhanden ist. ACHTUNG: Sollte RO → MU → 20 ausgewählt worden sein, kann keine Anwenderkonfiguration auf U 1 und U 2 gespeichert werden. ACHTUNG: Zeigt das Display NO blinkend, könnte das Speichermodul nicht vorhanden sein.	
RC	RC - Laden der Konfiguration. 	U 1 <u>U 2</u>
	Die vorher gespeicherten Benutzerkonfigurationen U 1 und U 2 können in das Speichermodul der elektronischen Steuerung geladen werden.	

Display	Beschreibung
RL	<p>RL - Laden der zuletzt eingestellten Konfiguration.</p>  <p>⌀2"</p> <p>der Schaltkreis speichert automatisch die zuletzt eingestellte Konfiguration und behält sie im Speichermodul. Im Falle eines Schadens oder bei Ersatz des Schaltkreises kann die letzte Konfiguration des Antriebs wieder hergestellt werden, indem das Speichermodul eingegeben und die zuletzt eingestellte Konfiguration geladen wird.</p>

11.6.1 Weitere konfigurierbare Parameter der Stufe SF, die bei aktiviertem **AT** → **AA** verfügbar sind

Display	Beschreibung
SP	<p>SP - Passwordeinstellung.</p>  <p>⌀2"</p> <p>HINWEIS: Die Wahl ist nur möglich, wenn das Passwort nicht eingestellt ist. Die Festlegung eines Passworts verhindert Unbefugten den Zugriff auf die Auswahlen und Einstellungen. Das eingestellte Passwort kann gelöscht werden, indem man die Abfolge JR1=ON, JR1=OFF, JR1=ON auswählt.</p>
IP	<p>IP - Passwordeingabe.</p>  <p>⌀2"</p> <p>HINWEIS: Die Wahl ist nur möglich, wenn das Passwort eingestellt ist. Bei nicht eingegebenem Passwort besteht Zugang im Anzeige-Modus, unabhängig von der mit JR1 getätigten Wahl. Mit eingegebenem Passwort besteht Zugang über den Modus Wartungsarbeiten.</p>
EU	<p>EU - Löschen der Nutzerkonfigurationen und der letzten eingestellten Konfiguration auf dem Speichermodul.</p>  <p>⌀2"</p>
AL	<p>AL - Alarmzähler.</p> <p>Ermöglicht hintereinander die Anzeige der Zähler der Alarme, die zumindest ein Mal aufgetreten sind. [Alarmcode + Ereignisanzahl]. Mit  und  kann durch alle Zähler geblättert und alle verzeichnete Alarme betrachtet werden.</p>
AH	<p>AH - Chronologie der Alarme.</p> <p>Ermöglicht die Ansicht der aufgetretenen Alarme einer nach dem anderen (bis zu 20 Alarme). Mit  und  kann durch die Chronologie der Alarme geblättert werden. Am Display wird abwechselnd die Nummer und der Code des Alarms angezeigt. Die höchste Nummer entspricht dem jüngsten Alarm, die niedrigste Nummer (0) dem ältesten Alarm.</p>

	Display	Beschreibung
SF	AR	AR - Rücksetzen der Alarme. Setzt alle Alarme im Speicher zurück (Zähler und Chronologie).  ANMERKUNG: Nach Beendigung der Installation empfiehlt es sich alle Alarme zu löschen, um künftige Kontrollen zu erleichtern.
	IM	IM - Ansicht der Motorstromaufnahme Durch Auswahl von M1 wird am Display die Stromaufnahme von Motor 1 angezeigt. Durch Auswahl von M2 wird am Display die Stromaufnahme von Motor 2 angezeigt.

11.7 Menü der zweiten Stufe CC (Cycles Counter)

	Display	Beschreibung
CC - Cycles Counter	CV	CV - Anzeige Gesamtzyklenzähler.  → 182 Bewegungen (Beispiel)
	CP	CP - Zähler Wartungsintervall.  → 716 Bewegungen (Beispiel)
	CH	CH - Anzeige des Stundenzählers der Stromversorgung.  → 215 Stunden mit Akkubetrieb (Beispiel)
	BH	BH - Anzeige des Zählers der Versorgungsstunden über Akku.  → 215 Stunden mit Akkubetrieb (Beispiel)

11.8.1 Weitere konfigurierbare Parameter der Stufe EM, die bei aktiviertem **AT** → **AA** verfügbar sind

Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
EM	LL - Spannungsschwelle für Anzeige Akku fast leer. (V) 17 - Mindestwert. 24 - Höchstwert. HINWEIS: Die Einstellung erfolgt mit einem Sensibilitätsintervall von 0,5 V, was durch das Aufleuchten des rechten Dezimalpunkts angezeigt wird.	
	BT - Akkumodus. 00 - Antipankvorrichtung (führt die Öffnung nach einem Stromausfall durch, der Antrieb führt eine Öffnungsbewegung aus und nimmt keine weiteren Befehle an, bis die Stromversorgung wiederhergestellt wurde). 01 - Dauerbetrieb, letzte durchgeführte Bewegung vor dem Abschalten der elektronischen Steuerung wird eine Öffnung sein. 02 - Dauerbetrieb, letzte durchgeführte Bewegung vor dem Abschalten der elektronischen Steuerung wird eine Schließung sein.	

11.9 Menü der zweiten Stufe AP (Advanced Parameters)

Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
AP - Advanced Parameters	FA - Wahl des Öffnungsendschalter-Modus. NO - Keiner SX - Stopp-Endschalter (nach Aktivierung stoppt der Flügel seine Bewegung). PX - Näherungsendschalter (nach der Aktivierung setzt der Flügel seine Bewegung bis zum Anschlag fort, und jedes Hindernis wird als Anschlag angesehen). RA - Verlangsamungsendschalter (nach der Aktivierung verlangsamt der Flügel die Bewegung).	
	FC - Wahl des Schließungsendschalter-Modus. NO - Keiner. SX - Stopp-Endschalter (nach der Aktivierung stoppt der Flügel seine Bewegung). PX - Näherungsendschalter (nach der Aktivierung setzt der Flügel seine Bewegung bis zum Anschlag fort, und jedes Hindernis wird als Anschlag angesehen). RA - Verlangsamungsendschalter (nach der Aktivierung verlangsamt der Flügel die Bewegung).	
	D6 - Wahl der an die Klemmen 1-6 angeschlossenen Sicherheitseinrichtung. NO - Keiner. SE - Sicherheitsleiste (bei Öffnen des Kontakts 1-6 wird nach dem Stopp eine Umkehrbewegung von 10 cm ausführt). S41 - Sicherheitsleiste mit Sicherheitstest (bei Öffnung des Kontakts 1-6 wird nach dem Stopp eine Umkehrbewegung durchgeführt, deren Dauer von der Auswahl AP → JE abhängt). PH - Lichtschranken. P41 - Lichtschranken mit Sicherheitstest.	
	D8 - Wahl der an die Klemmen 1-8 angeschlossenen Sicherheitseinrichtung. NO - Keiner. SE - Sicherheitsleiste. S41 - Sicherheitsleiste mit Sicherheitstest. PH - Lichtschranken. P41 - Lichtschranken mit Sicherheitstest.	

AP - Advanced Parameters

Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
R9	R9 - Aktivierung der automatischen Schließung nach dem Befehl 1-9 über Funk (STOPP). ON - Aktiviert OF - Deaktiviert Wenn diese aktiviert ist (ON), nach einem Funkbefehl 1-9 führt der Antrieb eine automatische Schließung durch, falls aktiviert, nach der eingestellten Zeit.	ON <u>OF</u>
68	68 - Wahl der gleichzeitig an die Klemmen 1-6 und 1-8 angeschlossenen Sicherheitseinrichtung. NO - Keiner. SE - Sicherheitsleiste. S41 - Sicherheitsleiste mit Sicherheitstest. Falls ungleich NO verursacht das gleichzeitige Öffnen der Eingänge 1-6 und 1-8: -Stopp und Umkehr der Bewegung während der Schließbewegung. -Stopp und Umkehrbewegung, deren Dauer von der Auswahl AP → IE abhängt, während der Öffnungsbewegung.	<u>NO</u> SE S41
DS	DS - Einstellung des Displayanzigemodus. 00 - Keine Anzeige. 01 - Befehle und Sicherheiten mit Funktest (siehe Absatz 9.2). Anzeige der Rückwärtszählung der automatischen Schließzeit. 02 - Zustand des Antriebs (siehe Absatz 12.1). 03 - Befehle und Sicherheiten (siehe Absatz 12.2). HINWEIS: Die Einstellung <u>01</u> ermöglicht die Anzeige des Empfangs einer Funkübertragung für Überprüfungen der Reichweite.	00 01 02 <u>03</u>



HINWEIS: Die Einstellungen nur stufenweise ausführen, allerdings erst nachdem mindestens drei komplette Manöver durchgeführt wurden. So kann die Steuerung sich korrekt kalibrieren und eventuelle Hindernisse während der Bewegung feststellen.

11.9.1 Weitere konfigurierbare Parameter der Stufe AP, die bei aktiviertem AT → AA verfügbar sind

Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
20	20 - Teilöffnungsbefehl Klemme 1-20. P3 - Teilöffnungsbefehl. 1-2 - Aktivierung der automatischen Schließung. 1-9 - Stoppeingang.	<u>P3</u> 1-2 1-9

Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
LU	<p>LU - Einstellung der Einschaltdauer der Hoflicht (in Sekunden). Zum Aktivieren des Parameters mindestens eine der Auswahlen BA → EO oder BA → FF als Innenbeleuchtung einstellen. Die Einstellung erfolgt in unterschiedlichen Sensibilitätsintervallen.</p> <p>NO - Deaktiviert. - von 01" bis 59" in Intervallen von 1 Sekunde; - von 1' bis 2' in Intervallen von 10 Sekunden; - von 2' bis 3' in Intervallen von 1 Minute; ON - Dauerhaftes Leuchten, Ausschalten durch Funksteuerung.</p> <p>HINWEIS: Die Innenbeleuchtung schaltet sich bei Beginn jeder Bewegung ein.</p>	<p>NO</p> <p>0 1 5 9</p> <p>1' ▶ 2'</p> <p>2' ▶ 3'</p> <p>ON</p>
LG	<p>LG - Einstellung der Einschaltdauer der unabhängig gesteuerten Hoflicht. [s] Zum Aktivieren des Parameters mindestens eine der Auswahlen BA → EO oder BA → FF als Innenbeleuchtung einstellen. Die Einstellung erfolgt in unterschiedlichen Sensibilitätsintervallen.</p> <p>NO - Deaktiviert. - von 01" bis 59" in Intervallen von 1 Sekunde; - von 1' bis 2' in Intervallen von 10 Sekunden; - von 2' bis 3' in Intervallen von 1 Minute; ON - Leuchten und Ausschalten durch Handsender.</p> <p>HINWEIS: Das Einschalten der Beleuchtung hängt nicht vom Beginn einer Bewegung ab, sondern es ist möglich, den Vorgang getrennt über die entsprechende Taste der Funkfernsteuerung zu steuern.</p>	<p>NO</p> <p>0 1 5 9</p> <p>1' ▶ 2'</p> <p>2' ▶ 3'</p> <p>ON</p>
PT	<p>PT - starre Teilöffnung. ON - Aktiviert. OF - Deaktiviert. Bei ON wird ein auf der Teilöffnungshöhe erteilter Teilöffnungsbefehl ignoriert. Bei geschlossenem Kontakt 1-20 (beispielsweise mit Timer oder manuellem Wahlschalter), wird das Tor teilweise geöffnet und wenn es dann ganz geöffnet (Befehl 1-3) und dann wieder geschlossen wird (auch bei automatischer Schließung) kommt es bei der Teilöffnungshöhe zum Stillstand.</p>	<p>ON OF</p>
DE	<p>DE - Dauer der Umkehrbewegung bei Auslösen einer Sicherheitsleiste. [s] Regelt die Dauer der Umkehrbewegung bei Auslösen einer (aktiven oder passiven) Sicherheitsleiste beim Öffnen oder Schließen. Bei den zweiflügeligen Toren tritt die Wirkung bei beiden Flügeln ein. 00 - Deaktiviert.</p>	<p>0.0 ▶ 2.0</p> <p>1.0</p>
DO	<p>DO - Dauer der Umkehrbewegung am Anschlag beim Öffnen. [s/100] Regelt die Dauer der Umkehrbewegung am mechanischen Öffnungsanschlag. 00 - Deaktiviert. 99 - Höchstwert. ANMERKUNG: Nicht aktiviert, wenn FA → SX.</p>	<p>00 ▶ 99</p>
DC	<p>DC - Dauer der Umkehrbewegung am Anschlag beim Schließen. [s/100] Regelt die Dauer der Umkehrbewegung am mechanischen Öffnungsanschlag. 00 - Deaktiviert. 99 - Höchstwert. ANMERKUNG: Nicht aktiv, wenn FC → SX.</p>	<p>00 ▶ 99</p>
OT	<p>OT - Auswahl der Hindernisart. 00 - Überstrom oder Tor steht 01 - Überstrom 02 - Tor steht</p>	<p>00 0 1</p> <p>02</p>

Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
CR	<p>CR - Korrektur der Hubschätzung . [%] NICHT VERWENDEN (nur Diagnostik)</p>	-- 9 ▶ + 9
SM	<p>SM - Auswahl des Betriebsmodus der an die Klemmen 1-6 angeschlossenen Sicherheitseinrichtung.</p> <p>00 - Während des Vorgangs stoppt die Öffnung des Sicherheitskontakts die Bewegung (mit Umkehrbewegung, wenn DB → SE / S4I).</p> <p>01 - Während des Vorgangs stoppt die Öffnung des Sicherheitskontakts die Bewegung (mit Umkehrbewegung, wenn DBSE → /S4I). Nach erneuter Schließung des Kontakts wird das unterbrochene Manöver in Gang gesetzt.</p> <p>02 - Während des Vorgangs stoppt die Öffnung des Sicherheitskontakts die Bewegung (mit Umkehrbewegung, wenn DBSE → /S4I). Nach erneuter Schließung des Kontakts wird ein Öffnungsmanöver durchgeführt.</p> <p>03 - Während des Schließvorgangs kehrt das Öffnen des Sicherheitskontakts die Bewegung um. Während des Öffnungsvorgangs wird die Sicherheit außer Acht gelassen.</p> <p>04 - Während des Vorgangs stoppt die Öffnung des Sicherheitskontakts die Bewegung (mit Umkehrbewegung, wenn DB → SE / S4I). Nach dem erneuten Schließen des Kontakts wird der unterbrochene Öffnungsvorgang weiter ausgeführt. Während des Schließvorgangs wird die Sicherheit außer Acht gelassen.</p> <p>05 - Während des Schließvorgangs stoppt das Öffnen des Sicherheitskontakts die Bewegung und kehrt sie um. Während des Öffnungsvorgangs stoppt das Öffnen des Sicherheitskontakts die Bewegung (mit Umkehrbewegung, wenn DB → SE / S4I).</p>	<p>000 1</p> <p>020 3</p> <p>040 5</p>
TN	<p>TN - Einstellung der Auslösetemperatur des Frostschutzsystems N10 und der automatischen Rampen HS [°C] Der Wert bezieht sich nicht auf die Umgebungstemperatur, sondern auf die Temperatur in der elektronischen Steuerung.</p>	-- 9 ▶ 50 20
HS	<p>HS - Automatische Einstellung der Rampen.</p> <p>ON - Aktiviert. OF - Deaktiviert.</p> <p>Bei Aktivierung ON wird bei niedriger Umgebungstemperatur die Anlaufzeit ST bis zum Höchstwert erhöht und die Beschleunigungszeit TA und TQ bis zum Mindestwert verringert.</p> <p>HINWEIS: Für einen korrekten Betrieb muss der Schaltkreis dieselbe Umgebungstemperatur der Motoren haben. Die Auslösetemperatur kann über die Auswahl AP → TN eingestellt werden.</p>	<p>ON</p> <p>OF</p>
TB	<p>TB - Dauerhafte Anzeige der Temperatur in der elektronischen Steuerung. [°C]</p>	ON OF
WO	<p>WO - Einstellung der Vorblinkzeit beim Öffnen. [s] Einstellung der Vorblinkzeit gegenüber dem Bewegungsstart durch einen freiwilligen Befehl.</p> <p>00 - Mindestwert 05 - Höchstwert</p>	<p>000 ▶ 05</p> <p>00</p>
WC	<p>WC - Einstellung der Vorblinkzeit bei Schließung. [s] Einstellung der Vorblinkzeit gegenüber dem Schließstart durch einen freiwilligen Befehl.</p> <p>00 - Mindestwert 05 - Höchstwert</p>	<p>000 ▶ 05</p> <p>00"</p>

AP	Display	Beschreibung	Verfügbare Auswahlen
	TS	TS - Verlängerung der automatischen Schließzeit nach Freigabe der Sicherheitseinrichtung. [%] 00 - Mindestwert 99 - Höchstwert	00→99 99
VR	VR - Einstellung der Lernfahrtgeschwindigkeit. [V]	04→20 Siehe Absatz 11.2.1	

12. Am Display darstellbare Anzeigen

i HINWEIS: aufgrund der Art des Antriebs und des Schaltkreises ist es möglich, dass einige Anzeigen nicht verfügbar sind.

12.1 Anzeige Torzustand

i HINWEIS: der Anzeige-Modus des Antriebs-Status ist nur sichtbar mit dem Displayanzeigemodus auf 02 eingestellt.

AP ▶ TS ▶ 02

Display	Beschreibung	Display	Beschreibung
	Antrieb geschlossen.		Antrieb öffnet.
	Antrieb geöffnet.		Antrieb schließt nach teilweiser Öffnung.
	Antrieb in mittlerer Position angehalten.		Antrieb öffnet teilweise.
	Antrieb schließt.		Antrieb teilweise geöffnet.

12.2 Anzeige der Sicherheiten und Befehle

i HINWEIS: Der Anzeigemodus Sicherheiten und Befehle ist nur sichtbar, wenn der Displayanzeigemodus auf 01 oder auf 03 eingestellt ist.

AP ▶ TS ▶ 01 AP ▶ TS ▶ 03

Display	Beschreibung	Display	Beschreibung
1-2	1-2 - Befehl Aktivierung automatische Schließung.	1-6	1-6 - Sicherheit mit Anhalten bei Öffnung und bei Schließung.

Display	Beschreibung	Display	Beschreibung
1-3	1-3 - Öffnungsbefehl.	5 1	S1 - Erfassen des Anschlags beim Schließen Motor 1.
1-4	1-4 - Schließbefehl.	5.1	S.1. - Erfassen des Anschlags beim Schließen Motor 2.
1-5	1-5 - Befehl zum Schrittbetrieb.	1-8	1-8 - Sicherheit mit Umkehrung bei der Schließung.
P3	P3 - Befehl Teilöffnung.	1-9	1-9 - STOPP-Befehl.
3P	3P - Öffnungsbefehl bei anwesender Person.	68	68 - Teilöffnungsbefehl.
4P	4P - Befehl Schließung bei anwesender Person.	52	S2 - Erfassen des Anschlags beim Öffnen Motor 1.
R X	RX - Funkempfang (irgendeiner gespeicherten Taste eines im Speicher vorhandenen Senders).	5.2	S2 - Erfassen des Anschlags beim Öffnen Motor 2.
N X	NX - Funkempfang (einer nicht gespeicherten Taste).	00	00 - Erreichen der Erkennungsgrenze Hindernisse beim Öffnen Motor 1.
	ANMERKUNG: Bei Auswahl AP → JS → 0 1 wird er auch bei Empfang eines nicht gespeicherten Senderbefehls angezeigt.	0.0	0.0 - Erreichen der Erkennungsgrenze Hindernisse beim Öffnen Motor 2.
E X	EX - Funkempfang des Rolling-Code außerhalb der Sequenz.	0C	0C - Erreichen der Erkennungsgrenze Hindernisse beim Schließen Motor 1.
EP	EP - Funkempfang entspricht nicht der Konfiguration des Parameters RO → EP	0.C	0.C - Erreichen der Erkennungsgrenze Hindernisse beim Schließen Motor 2.
C X	CX - Befehlsempfang über Karte AUX1.	RV	RV - Aktivierung/Deaktivierung des eingebauten Funkempfängers über RDX.
F.C.	FC. - Schließendschalter Motor 1.	MQ	MQ - Erfassungsvorgang der mechanischen Anschläge wird durchgeführt.
F.C.	F.C. - Schließendschalter Motor 2.	HT	HT - Aufheizen der Motoren (Funktion NIO) wird durchgeführt.
F.A.	FA. - Öffnungsendschalter Motor 1.	J 1	JR1 - Zustandsänderung der Drahtbrücke JR1.
F.A.	F.A. - Öffnungsendschalter Motor 2.	1C	1C - Schließbewegung 1 Flügel hinter dem anderen.

12.3 Anzeige von Alarm und Störungen

i **ACHTUNG:** die Anzeige von Alarm und Störungen erfolgt bei jeder durchgeführten Anzeigenwahl. Die Signalisierung von Alarmmeldung hat Vorrang vor allen anderen Anzeigen.

Alarmart	Display	Beschreibung	Betrieb
Mechanischer Alarm	M0	M0 - Antriebstop nicht gewählt.	Einen Antriebstop aus dem Menü AT → AS auswählen.
	M4	M4 - Kurzschluss an Motor 1.	Den Anschluss von Motor 1 überprüfen.
	M5	M5 - Kurzschluss an Motor 2.	Den Anschluss von Motor 1 überprüfen.
	MB	MB - Ausfall Motor 1 während eines Vorgangs.	Den Anschluss von Motor 1 überprüfen.
	MC	MC - Ausfall Motor 2 während eines Vorgangs (bei Einstellung des Betriebs mit 2 Motoren).	Den Anschluss von Motor 2 überprüfen.
	MD	MD - Unregelmäßiges Funktionieren des Endschalters zur Öffnung von Motor 1.	Den Anschluss des Endschalters für die Öffnung von Motor 1 überprüfen.
	ME	ME - Unregelmäßiges Funktionieren des Endschalters zur Schließung von Motor 1.	Den Anschluss des Endschalters zur Schließung von Motor 1 überprüfen.
	MF	MF - Unregelmäßiges Funktionieren des Endschalters zur Öffnung von Motor 2.	Den Anschluss des Endschalters für die Öffnung von Motor 2 überprüfen.
	MG	MG - Unregelmäßiges Funktionieren des Endschalters zur Schließung von Motor 2.	Den Anschluss des Endschalters zur Schließung von Motor 2 überprüfen.
	MH	MH - Überlappung der Flügel nicht korrekt.	Prüfen, ob der Motor der zuerst die Öffnung durchführt (M1) so angeschlossen ist, wie aus Abb. 1 ersichtlich.
	MI	MI - Erkennen des dritten Hindernisses in Folge.	Das Vorhandensein von permanenten Hindernissen entlang des Antriebshubs überprüfen.
	OD	OD - Hindernis beim Öffnen an Flügel 1.	Das Vorhandensein von Hindernissen entlang des Antriebshubs überprüfen.
	OE	OE - Hindernis beim Schließen an Flügel 1.	Das Vorhandensein von Hindernissen entlang des Antriebshubs überprüfen.
OF	OF - Hindernis beim Öffnen an Flügel 2.	Das Vorhandensein von Hindernissen entlang des Antriebshubs überprüfen.	
OG	OG - Hindernis beim Schließen an Flügel 2.	Das Vorhandensein von Hindernissen entlang des Antriebshubs überprüfen.	
Einstellungsalarmlarm	S6	S6 - Falsche Einstellung der Sicherheitstests.	Die Konfiguration der Parameter D6 , D8 , G8 prüfen. Wenn G8 → S4 , D6 und D8 können nicht P4 oder S4 sein.
Servicealarm	V0	V0 - Wartungseingriff gefordert.	Den geplanten Wartungseingriff durchführen.

Alar mart	Display	Beschreibung	Betrieb
Interner Alarm der elektronischen Steuerung	I5	I5 - Keine Spannung 0-1 (Spannungsregler defekt oder Kurzschluss am Zubehör).	Prüfen, ob bei Anschluss 0-1 ein Kurzschluss vorliegt. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	I6	I6 - Spannung an 0-1 zu hoch (Spannungsregler defekt).	Elektronische Steuerung austauschen.
	I7	I7 - Fehler interner Parameter außerhalb des Grenzbereichs.	Reset durchführen. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	I8	I8 - Fehler der Programmablaufsteuerung.	Reset durchführen. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	IA	IA - Fehler interner Parameter (EEPROM/FLASH).	Reset durchführen. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	IB	IB - Fehler interner Parameter (RAM).	Reset durchführen. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	IC	IC - Fehler Zeitüberschreitung bei Bewegung (> 5 min oder > 7 min beim Abtasten).	Manuell überprüfen, dass der Flügel sich frei bewegt. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	IE	IE - Defekt am Stromversorgungskreis.	Reset durchführen. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	IM	IM - Alarm MOSFET Kurzschluss an Motor 1 oder immer ON.	Reset durchführen. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen. Die Einstellungen/Funktionstüchtigkeit eventueller Endschalter überprüfen.
	IN	IN - Alarm MOSFET Kurzschluss an Motor 2 oder immer ON.	Reset durchführen. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	IO	IO - Leistungskreis Motor 1 unterbrochen (MOSFET Motor offen oder immer OFF).	Reset durchführen. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	IP	IP - Leistungskreis Motor 2 unterbrochen (MOSFET Motor offen oder immer OFF).	Reset durchführen. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	IS	IS - Fehler bei Stromkreistest Auslesen Strom an Motor 1.	Reset durchführen. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	IT	IT - Fehler bei Stromkreistest Auslesen Strom an Motor 2.	Reset durchführen. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	IU	IU - Fehler bei Stromkreistest Auslesen Spannung an Motor 1.	Reset durchführen. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	IV	IV - Fehler bei Stromkreistest Auslesen Spannung an Motor 2.	Reset durchführen. Wenn das Problem bestehen bleibt, die elektronische Steuerung austauschen.
	XX	XX - Befehl zur Firmware-Rücksetzung durch gleichzeitigen Druck der Tasten  +  erteilt.	
WD	WD - Befehl zur Firmware-Rücksetzung nicht erteilt.		

Alarmart	Display	Beschreibung	Betrieb
Funkbetrieb-Alarm	R0	R0 - Einstecken eines Speichermoduls mit mehr als 100 gespeicherten Funksteuerungen. Achtung: Die Einstellung R0 → MU → 20 erfolgt automatisch.	Um das Abspeichern der Betriebskonfigurationen auf dem Speichermodul zu ermöglichen, einige Funksteuerungen aus dem Speicher löschen und diese insgesamt auf unter 100 bringen. R0 → MU → 10 einstellen.
	R3	R3 - Speichermodul wird nicht gelesen.	Ein Speichermodul eingeben.
	R4	R4 - Speichermodul mit der elektronischen Steuerung nicht kompatibel.	Ein kompatibles Speichermodul einsetzen.
	R5	R5 - Keine serielle Kommunikation mit dem Speichermodul.	Das Speichermodul austauschen.
	R6	R6 - Einsetzen eines spezifischen Speichermoduls für die Endabnahme.	
Stromversorgungs- alarm	P0	P0 - Keine Netzspannung vorhanden.	Prüfen, ob die elektronische Steuerung korrekt gespeist wird. Die Hauptsicherung prüfen. Die Stromversorgung prüfen.
	P1	P1 - Spannung des Mikroschalters nicht ausreichend.	Prüfen, ob die elektronische Steuerung korrekt gespeist wird.
Akku- Alarm	B0	B0 - Akku fast leer	Die Akkuspannung prüfen. Den Akku tauschen.
Alarm Zubehör	A0	A0 - Test des Sicherheitssensors am Kontakt 6 gescheitert.	Das richtige Funktionieren der Befehlseinrichtung SOFA1-A2 überprüfen. Wenn die Zusatzkarte SOF nicht eingegeben ist, überprüfen, dass der Sicherheitstest deaktiviert ist.
	A1	A1 - Sicherheitssensortest an den gleichzeitigen Kontakten 6 und 8 fehlgeschlagen.	Überprüfen der Verkabelung und der korrekten Funktionsweise des Sicherheitssensors.
	A3	A3 - Test des Sicherheitssensors am Kontakt 8 gescheitert.	Das richtige Funktionieren der Befehlseinrichtung SOFA1-A2 überprüfen. Wenn die Zusatzkarte SOF nicht eingegeben ist, überprüfen, dass der Sicherheitstest deaktiviert ist.
	A7	A7 - Falscher Anschluss des Kontaktes 9 an die Klemme 41.	Die ordnungsgemäße Verbindung zwischen Klemme 1 und 9 prüfen.
	A9	A9 - Überlastung an Ausgang +LP-.	Den ordnungsgemäßen Betrieb der an den Ausgang +LP- angeschlossenen Befehlseinrichtung prüfen.
	AG	AG - Kurzschlussalarm am Ausgang -LK+.	Den ordnungsgemäßen Betrieb der an den Ausgang -LK+ angeschlossenen Befehlseinrichtung prüfen.

13. Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Alarmmeldung	Betrieb	
Die elektronische Steuerung schaltet sich nicht ein.	Fehlen der Stromversorgung.		Das Netzkabel und die entsprechenden Verdrahtungen prüfen.	
	Überlastung Ausgang 0-1.		Eventuelle an die Klemme 1 angeschlossene Lasten trennen.	
Der Antrieb öffnet oder schließt nicht.	Keine Stromversorgung.		Das Stromversorgungskabel überprüfen.	
	Kurzschluss an den Zubehörgeräten.	IS	Das gesamte Zubehör von den Klemmen 0-1 trennen (es muss eine Spannung von 24 V= vorhanden sein) und es nacheinander wieder anschließen. Den Kundendienst kontaktieren	
	Hauptsicherung durchgebrannt.		Sicherung ersetzen.	
	Die Sicherheitskontakte sind offen.	1-6 68	1-8	Kontrollieren, ob die Sicherheitskontakte korrekt geschlossen sind (stromlos geschlossen).
	Die Sicherheitskontakte sind nicht korrekt angeschlossen oder die Sicherheitsleiste mit Selbstüberwachung funktioniert nicht richtig.	A0 A1 A3	1-6 1-8 68	Die Anschlüsse an die Klemmen 6-8 der elektronischen Steuerung und die Anschlüsse an die Sicherheitsleiste mit Selbstüberwachung prüfen.
	Die Lichtschranken sind aktiviert.	1-6	1-8	Die Sauberkeit und den korrekte Betrieb der Lichtschranken überprüfen.
	Die automatische Schließung funktioniert nicht.			Einen beliebigen Befehl ausführen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst
Störung am Motor.		MB MC	Den Netzanschluss des Motors überprüfen. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Technischen Kundendienst.	
Die externen Sicherheitseinrichtungen werden nicht ausgelöst.	Falsche Anschlüsse zwischen den Lichtschranken und der elektronischen Steuerung.		Die Anzeige von 1-6 / 1-8 überprüfen Die NG-Sicherheitskontakte in Reihe schalten und eventuelle Brücken an der Klemmenleiste der elektronischen Steuerung entfernen.	
			Die Einstellung von AP → DB und AP → DB überprüfen	
Der Antrieb öffnet/schließt für ein kurzes Stück und hält dann an.	Es sind Reibungen vorhanden.	MI	Manuell prüfen, ob sich der Antrieb frei bewegt, die Einstellung von R 1/R2 prüfen Den Kundendienst kontaktieren	
Die Funksteuerung hat wenig Reichweite und funktioniert bei laufendem Antrieb nicht.	Die Funkübertragung wird durch Metallkonstruktionen und Wände aus Stahlbeton behindert.		Die Antenne im Freien installieren.	
			Die Akkus der Sender austauschen.	
Die Funksteuerung funktioniert nicht	Speichermodul fehlt oder ist fehlerhaft.	R0	Den Antrieb ausschalten und das richtige Speichermodul einsetzen.	
		R3	Die richtige Senderspeicherung im eingebauten Funkempfänger prüfen. Im Falle einer Störung des in die elektronische Steuerung eingebauten Funkempfängers können die Codes der Fernbedienungen durch Herausziehen des Speichermoduls entnommen werden.	
		R5		

Alle Rechte an diesem Material sind ausschließliches Eigentum von Entrematic Group AB. Obwohl der Inhalt dieser Veröffentlichung mit äußerster Sorgfalt verfasst wurde, kann Entrematic Group AB keine Haftung für Schäden übernehmen, die durch mögliche Fehler oder Auslassungen in dieser Veröffentlichung verursacht wurden. Wir behalten uns das Recht vor, eventuelle Änderungen ohne Vorankündigung anzubringen. Kopien, Scannen, Überarbeitungen oder Änderungen sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch Entrematic Group AB ausdrücklich verboten.

ENTRE//MATIC



Entrematic Group AB
Lodjursgatan 10
SE-261 44 Landskrona
Sweden
www.entrematic.com

